

Изоляционный материал	Напряжение между электродом, В	С
Корпус изделия	С	III
Материал, поддерживающий токоведущие соединения выключателя	С	III
Материал, поддерживающий держатель выключателя	С	III

Испытание проведено:

Инженер-испытатель I категории



К.О. Касперович

Инженер-испытатель I категории

А.В. Прилепский

Протокол подготовил:

Специалист ИИ



А.Ю. Курьев

Протокол проверил:

Руководитель отдела испытаний
машины и оборудования



И.И. Закрын

Руководитель отдела испытаний ПВО



С.Н. Абрамова

Конец протокола испытаний.