

Результаты измерений колебаний напряжений

Параметры измерений	Измеренные значения (%)					Допустимые нормы (%)
	1	2	3	4	5	
Установившееся относительное изменение напряжений $\delta_{\text{н}}$	1,15	1,22	1,22	1,26	1,17	3,0
Указанное относительное изменение напряжений $\delta_{\text{н,у}}$	1,15	1,36	1,37	1,36	1,49	4
Характер относительного изменения напряжений $\delta(t)$	-	-	-	-	-	3,0 (для интервала времени измерения напряжений $\geq 200\text{мс}$)

Исполнитель работы

Инженер-проектировщик Е.В. Усачев



Е.В. Усачев

Председатель комиссии

Специалист ИИ



А.Ю. Куратов

Протокол проверки

Руководитель отдела испытаний ЭМС



И.В. Дружинская

Копия протокола испытаний.