

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При экспертизе установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность объекта испытаний данным в технической документации.

Конструктивные отличия заявленных на испытания компонентов не меняют тип в отношении требований приложения 10, пункт 96 ТР ТС 018/2011, поэтому результаты испытаний образцов распространяется на указанные в техническом описании № 1113500 от 28.06.2022 г. объекты.

Заявленные на сертификацию коммутационные, защитные и установочные аппаратуры цепей электроснабжения, торговой марки «NG»: предохранители плавкие 967-012, соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение 10, пункт 96 ТР ТС 018/2011) в отношении требований к работоспособности в условиях окружающей среды, электрической прочности изоляции.

Решение о соответствии принято с использованием правила принятия решений с бипарным исходом.

Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

Испытания провел:

Инженер - испытатель

должность

подпись

Д.В. Питугин

инициалы, фамилия

Протокол оформил:

Инженер - испытатель

должность

Д.В. Питугин

инициалы, фамилия

